

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕНАПРАВЕНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производител: **termet s.a.**
 Адрес: **ul. Długa 13, 58-160 Swiebodzice**
 Изделие: **кондензационен газов котел**
 Сериен модел: **EURO COMFORT**

Модел	Двуконтурен котел			Едноконтурен котел		
Търговско название	EURO COMFORT 20/25	EURO COMFORT 25/30	EURO COMFORT 35/40	EURO COMFORT 20	EURO COMFORT 25	EURO COMFORT 35

1. Декларираме лична отговорност, че описаните по-горе изделия съответстват на принципните изисквания на следните директиви и съответните хармонизирани норми:
- Регламент на Европейски Парламент № 2016/426 от 09.03.2016 г.
 - 92/42/ЕЕС Изисквания за ефективност на нови бойлери за топла вода с течно или газово гориво
 - 2014/35/ЕС Съоръжения за ниско напрежение /LVD/;
 - 2014/30/ЕС за електромагнитна съвместимост/EMC/;
 - Регламент относно енергийното етикетирание 2017/1369
 - Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на отоплителни топлоизточници и комбинирани топлоизточници текст от значение за ЕИП

Референтни документи:

- PN-EN 15502-1:2022-04; PN-EN 15502-2-1:2017-02; PN-EN 437:2021-09
- PN-EN 15502-1:2022-04; PN-EN 15502-2-1:2017-02; PN-EN 437:2021-09
- PN-EN 60335-2-102:2016-03
- PN-EN 61000-3-2:2014-10; PN-EN 61000-3-3:2013-10; PN-EN 55014-1:2012; PN-EN 55014-2:2015-06;
- Регламент (EU) 811/2013
- Регламент (EU) 813/2013

2. Параметри на кондензационния котел, които осигуряват особена ефективност

Вид на котела	Коефициент на полезно действие при изходна мощност P _n и средна температура на водата за централно отопление 70 °C	Коефициент на полезно действие при товар 0,3 P _n и температура на връщащата вода 30 °C
EURO COMFORT 20 EURO COMFORT 20/25	98.0	108.0
EURO COMFORT 25 EURO COMFORT 25/30	98.0	108.0
EURO COMFORT 35 EURO COMFORT 35/40	98.0	108.0

3. Котлите съответстват с изпитаните типове и качеството на производство се гарантира от системата на контрол на качеството.

4. Допълнителна информация:

- Сертифициращ орган: INIG - PIB Krakow, извърши процеса на оценяване на съответствието на горепосочените продукти и издаде CE сертификат за изследване на типа № GAR1450CT0031 (7-;о издание от 22.08.2022 г. валиден до 27.04.2028 г.
- Контролен орган: INIG – PIB - Krakow
- Изпитателна лаборатория: INIG – PIB Krakow

Пълномощник
 за интегрираната система за управление
 Отговорник Контрол на качеството
 Марсин Мерк

Swiebodzice, 02.12.2022.
 Място и дата на издаване

.....
 (Фамилия, длъжност, подпис)