

CE 1009

EK típusvizsgálati Tanúsítvány
az EK Hatásfok Irányelv (92/42/EGK) szerint

EC type examination certificate
according to EC Efficiency Directive (92/42/EEC)



CE 1009 BO 1328

Termékazonosító szám
Product identification number

Alkalmazási terület
field of application

22/1998.(IV.17.) IKIM rendelet
Decree No.: 22/1998.(IV.17.) IKIM

Tanúsítvány tulajdonosa
owner of certificate

PAKOLE Műszaki Hő-és Gáztechnikai Kft.
H-8007 Székesfehérvár, Börgöndi út 8-10.

Gyártó
manufacturer

PAKOLE Műszaki Hő-és Gáztechnikai Kft.
H-8007 Székesfehérvár, Börgöndi út 8-10.

Termék osztály
product category

gázfűtésű ipari közvetlen léghevítő (3312)
non domestic direct gas-fired air heater

Termék megnevezés
product description

gázfűtésű ipari közvetlen léghevítő
non domestic direct gas-fired air heater

Modell
model

LH ...

Célországok
countries of destination

AT, DE, HU

Vizsgálati jegyzőkönyv
test report

FOT-0063/010 (MBVTI)

A típusvizsgálat alapja
basis of type examination

MSZ EN 525:2001

Folyamodó száma
file number

FOT-0063

Budapest, 2003. november 26.
Budapest, 26 November 2003.




Tanúsító szervezet vezetője
Head of certification body

Készülék kategória <i>appliance category</i>	Csatl. gáznyomás <i>supply pressure</i>	Célország <i>countries of destination</i>	Megjegyzés <i>remark</i>
II ₂ HS3B/P	25, 50 mbar	HU	
II ₂ ELL3B/P	20, 50 mbar	DE	
II ₂ H3B/P	20, 50 mbar	AT	

Típus <i>type</i>	Égéstermék eltávolítás kódja <i>flue system codes</i>	Műszaki adatok <i>technical data</i> Névl. hőterhelés (H _i) {kW}, <i>nom. heat input (H_i)</i>	Megjegyzés <i>remarks</i>
LH 30		30	
LH 40		40	
LH 50	A ₃	50	230 V 50 Hz
LH 60		60	
LH 70		70	