

Инструкции за продукта

Филтърът TF1 Total HP се свързва директно към тръбопровода чрез включените месингови сферични кранове с пълен проход. Благодарение на уникалния входно-изходен механизъм той може да бъде монтиран в 24 различни монтажни ориентации.

Монтаж

1. Изключете котела или термopомпата и източете отоплителната система.
2. Свържете Fernox TF1 Total HP Filter към тръбопровода, като спазвате посоката на потока, обозначена със стрелката върху корпуса.
3. Затегнете всички връзки. Фиксирайте заключващия пръстен с подходящ гаечен ключ.
4. Включете отново отоплителната система.
5. Почистване
6. Изключете котела или термopомпата.
7. Свалете капачката на изпускателния вентил.
8. Отворете изпускателния вентил.
9. Извадете магнита и промийте филтъра, докато започне да изтича чиста вода.
10. Затворете изпускателния вентил.
11. Поставете обратно капачката и върнете магнита на мястото му.
12. Включете отново отоплителната система.

Добавяне на препарат (Express опаковка)

Важно: Добавянето на препарата трябва да се извърши преди системата да бъде напълнена или след нейното източване.

1. Изключете котела или термopомпата.
2. Свалете капачката на изпускателния вентил.
3. Монтирайте адаптера Fernox Express към изпускателния вентил.
4. Отворете изпускателния вентил.
5. Натиснете спусъка на опаковката Express за около 30 секунди.
6. Затворете изпускателния вентил и демонтирайте адаптера.
7. Поставете обратно капачката на изпускателния вентил.
8. Включете отново отоплителната система.

Добавяне на препарат (265 ml)

Важно: Добавянето на препарата трябва да се извърши преди системата да бъде напълнена или след нейното източване.

1. Изключете котела или термопомпата.
2. Развийте капака на филтъра с предоставения ключ.
3. Свалете капака.
4. Излейте химическия препарат във вътрешността на филтъра.
5. Поставете капака обратно и го затегнете с ключа.
6. Включете отново отоплителната система.

Забележки

- За да се предотвратят повреди от замръзване, не монтирайте филтъра на открито или при температури 0°C или по-ниски.
- TF1 Total HP Filter предпазва термопомпата от вредното въздействие на циркулиращите корозионни отлагания, които се образуват при химичните реакции между водата и различните метали в отоплителните и охлаждащите системи.
- За предотвратяване на последваща корозия Fernox препоръчва използването на качествен инхибитор на корозията в комбинация с TF1 Total HP Filter.
- При системи, работещи с деминерализирана или омекотена вода, използването на висококачествен инхибитор е задължително.

