

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Kotłów gazowych centralnego ogrzewania

SPARE PARTS CATALOGUE

For gas central heating boilers

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

газовых котлов центрального отопления

ERSATZTEILKATALOG

für Gasheizungskessel

Dwufunkcyjnych

Combi

Двухконтурных

Zweifunktion

typ / type / типа / Тип

EcoCondens Crystal Plus-50

Jednofunkcyjnych

System

Одноконтурных

Einfunktion

typ / type / типа/Тип

EcoCondens Crystal Plus-50

termet s.a.

ul. Długa 13, 58-160 Świebodzice

Infolinia +48 74 85 60 801; fax. (74) 854-05-42

<http://www.termet.com.pl>

e-mail: market@termet.com.pl, termet@termet.com.pl, serwis@termet.com.pl; export@termet.com.pl

WPROWADZENIE

Katalog części zamiennych kotła grzewczego przeznaczony jest głównie dla sprzedawców i punktów usługowych zajmujących się zamawianiem i rozprowadzaniem części, naprawą i konserwacją kotła w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Katalog zawiera rysunek zestawieniowy kotła na którym pokazane są jego części i zespoły ich położenie i sposób zamocowania w wyrobie.

Każda część na rysunku oznaczona jest numerem (pozycją), pod którym w odpowiedniej tabeli podawane są: nazwa, nr rysunku oraz opis miejsca zamontowania.

Te części, których nie można było pokazać na rysunku występują w tabelach pod odpowiednią liczbą porządkową.

Przy zamawianiu określonych części należy powołać się na niniejszy katalog podając pełną nazwę części lub zespołu oraz nr rysunku.

INTRODUCTION

Spare parts catalogue is dedicated mainly for salesmen and servicing stations that deal with ordering and selling spare parts for boilers as well as repairing and making all maintenance operations of boilers during guarantee period and after it.

Spare parts catalogue includes the assembly drawing of the boiler where its components, assemblies and their localisation and way of its fastening in the product are presented on.

Every spare part on the drawing has its own number (item), which is stated in a proper table with a name of a part, its drawing number and a description of the a place where a component is installed in.

The parts that could not be presented on the drawing are listed in tables below the proper ordinal number.

To order a part it is necessary to refer to this Spare Parts Catalogue and give a full name of a spare part or its drawing number.

ВВЕДЕНИЕ

Каталог запасных частей газовых котлов центрального отопления предназначен прежде всего для продавцов и фирм занимающихся сервисом, ремонтом, консервацией в течении гарантийного и после гарантийного срока.

В каталоге находятся сборочный чертёж который указывает узлы и элементы котла, их расположение и метод крепления в котле.

Каждая часть на сборочном чертеже обозначена номером (позиция) под которым в соответствующей таблице находится: наименование, номер чертежа, описание места установления и вид.

Части которых не возможно указать на сборочным чертеже находятся в таблице под соответствующим порядковым номером.

При заказе определённых части надо создаться на настоящий каталог подавая полное наименование части или узла а также номер чертежа.

EINWEISUNG


Der Ersatzteilkatalog für die Heizungskessels ist hauptsächlich für Verkäufer und Kundendienst bestimmt, die sich mit Bestellen und Verteilen des Teiles, mit Reparatur und Konservierung des Kessels beschäftigen.

Das Verzeichnis enthält die Zusammenstellungszeichnung des Kessels auf welchem sind die Teile, Baugruppen, deren Platzierung und die Art des Befestigung in der Gerät, gezeigt.

Jeder Teil ist auf der Zeichnung mit eine Nummer bezeichnet (Position), unter deren, in der angemessenen Tabelle werden die Details mit der Benennung, Zeich.-Nr. und Platzierung, zu finden.

Diese Teile, die auf der Zeichnung zu zeigen nicht möglich waren, treten in den Tabellen unter angemessenen Ordnungszahl auf.

Bei Bestellung bestimmter Details sollte die Benennung oder Bezeichnung der Teile und die Zeichnungsnummer genannt werden.




Widok ogólny kotłów EcoCondens Crystal Plus-50

General view of the boilers

Общий вид котлов


Totalansicht der Kesse



Rys./Draw./Рис./Zeich. 1


EcoCondens Crystal Plus-50 "PWM" – WKJ 500x.00.00.00

EcoCondens Crystal Plus-50 "INT" – WKJ 502x.00.00.00




Rys./Draw./Рис./Zeich. 2

EcoCondens Crystal Plus-50 "PWM" – WKD 499x.00.00.00
 EcoCondens Crystal Plus-50 "PWM" – WKD 499x.00.00.00/DE
 EcoCondens Crystal Plus-50 "INT" – WKD 501x.00.00.00



Rys./Draw./Рис./Zeich. H1

Hydroblok z pompą PWM / INT (kotły jednofuncyjne)
 Hydraulic group with PWM / INT pump (system boiler)
 Гидроблок с насосом PWM / INT (котлы одноконтурные)
 Hydroblock mit PWM / INT Pumpe (Einfunktionessel)





Rys./Draw./Рис./Zeich. H2

Hydroblok z pompą PWM / INT (kotły dwufunkcyjne)

Hydraulic group with PWM / INT pump (combi boiler)

Гидроблок с насосом PWM / INT (котлы двухконтурные)

Hydroblock mit PWM / INT Pumpe (Kombigerät)



Rys./Draw./Рис./Zeich. 3

Wymiennik ciepła spalin-ywoda

Flue-gas – water heat exchanger

Теплообменник продукты сгорания-вода




Abgas-Wasser Wärmetauscher

Z4990.04.00.00





Poz. Item. Поз. Pos.	Nazwa Name of a part Наименование узла Benennung	Numer rysunku Drawing number № чертежа Zeich.Nr	w produkcji... in the production... на производстве... während der Herstellung...		Ilość Quantity К-во шт. Menge	Miejsce montażu Placement No Поз. на рисунке Platzierung Zeich.Nr	Widok poglądowy Drawing Рисунок Zeichnung
			...do ...to ...к ...bis zu	...od ...from .. от ...bis seit			

1	Wentylator FIME 110W <i>Fan FIME 110W</i> <i>Вентилятор FIME 110W</i> <i>Bläser FIME 110W</i> PX 128 014 00	Z1880.05.00.00			1	1, 2	
2	Wymiennik ciepła spaliny-woda <i>Flue gas – water heater exchanger</i> <i>Теплообменник продукты сгорания-вода</i> <i>Abgas-Wasser Wärmetauscher</i>	Z4990.04.00.00			1	1, 2, 3	
2.2	Elektroda zapłonowa/kontrolna <i>Igniting/ Flame control electrode</i> <i>Электрод зажигающий/ контроля пламени</i> <i>Zünderlektrode</i> <i>/Flammkontrollelektrode</i>	Z4610.04.03.00			1	1, 2, 3	
2.4	Uszczelka elektrody <i>Gasket for electrode</i> <i>Прокладка электрода</i> <i>Dichtung der elektrode</i>	Z4610.04.00.19			1	3	

Poz. Item. Поз. Pos.	Nazwa Name of a part Наименование узла Benennung	Numer rysunku Drawing number № чертежа Zeich.Nr	w produkcji... in the production... на производстве... während der Herstellung...		Ilość Quantity К-во шт. Menge	Miejsce montażu Placement No Поз. на рисунке Platzierung Zeich.Nr	Widok poglądowy Drawing Рисунок Zeichnung
			...do ...to ...к ...bis zu	...od ...from ...от ...bis seit			

2.5	Izolacja termiczna wewnętrzna <i>Internal thermal insulation</i> <i>Термическая изоляция внутренняя</i> <i>Innere Thermoisolierung</i>	Z1780.04.00.21			1	3	
2.6	Izolacja pokrywy komory <i>Thermal insulation of the chamber cover</i> <i>Изоляция крыши камеры</i> <i>Brennkammerisolierung</i>	Z4610.04.00.18			1	3	
2.8	Uszczelka pokrywy <i>Gasket of a cover</i> <i>Прокладка крыши</i> <i>Deckeldichtung</i>	Z0720.04.00.10			1	3	



Poz. Item. Поз. Pos.	Nazwa Name of a part Наименование узла Benennung	Numer rysunku Drawing number № чертежа Zeich.Nr	w produkcji... in the production... на производстве... während der Herstellung...		Ilość Quantity К-во шт. Menge	Miejsce montażu Placement No Поз. на рисунке Platzierung Zeich.Nr	Widok poglądowy Drawing Рисунок Zeichnung
			...do ...to ...к ...bis zu	...od ...from ...от ...bis seit			





3	Pompa cyrkulacyjna INT <i>Water pump INT</i> <i>Водяный насос INT</i> <i>WasserpumpeINT</i>	Z1880.50.05.00 typ / type / типа/Typ CB.OTMSL INT 15/6.7			1	1, 2, H1, H2 "INT": WKD501x.00.00.00 WKJ502x.00.00.00	
	Pompa cyrkulacyjna PWM <i>Water pump PWN</i> <i>Водяный насос PWN</i> <i>Wasserpumpe PWN</i>	Z4370.71.04.00 typ / type / типа/Typ Para iPWM 7			1	1, 2, H1, H2 "PWM": WKJ 500x.00.00.00 WKD499x.00.00.00	
3.2	Odpowietrznik z uszczelką <i>Air vent with a gasket</i> <i>Воздухоотводчик с прокладкой</i> <i>Entlüfter mit Dichtung</i>	Z1480.50.04.21			1	H1, H2	
4	Zawór bezpieczeństwa 3 bar <i>Safety valve 3 bar</i> <i>Предохранительный клапан 3 бара</i> <i>Sicherheitsventil 3 bar</i>	Z0700.01.06.00			1	1, 2 H1,H2	

Poz. Item. Поз. Pos.	Nazwa Name of a part Наименование узла Benennung	Numer rysunku Drawing number № чертежа Zeich.Nr	w produkcji... in the production... на производстве... während der Herstellung...		Ilość Quantity К-во шт. Menge	Miejsce montażu Placement No Поз. на рисунке Platzierung Zeich.Nr	Widok poglądowy Drawing Рисунок Zeichnung
			...do ...to ...к ...bis zu	...od ...from .. от ...bis seit			

		Z4370.33.00.00/GB					
5	Przetwornik ciśnienia z uszczelką <i>Pressure transducer with a gasket</i> Преобразователь давления с прокладкой <i>Druckumsetzer mit Dichtung</i>	Z1320.48.00.00 TCHAA005V			1	1, 2 H1, H2	
7	Zawór gazowy PX42 <i>Gas unit PX42</i> Газовый узел PX42 <i>Gasventil PX42</i>	Z4830.06.00.00			1	1, 2	
8	Łącznik gumowy <i>Rubber connection</i> Резиновый соединитель <i>Gummibindungsstück</i>	Z2650.00.00.28			3	1, 2	
9	Wąż odprowadzania kondensatu Ø24 x 950 mm <i>Condensate drain hose Ø24 x 950 mm</i> Шланг отвода конденсата Ø24 x 950 mm <i>Kondensatablaufschauch Ø24 x 950 mm</i>	Z4990.00.00.09			1	1, 2	
10	Ogranicznik temperatury 95°C <i>Temperature limiter 95°C</i> Ограничитель температуры 95°C <i>Temperaturbegrenzer 95°C</i>	Z0560.71.21.00 Typ: 1NT11L-6423			1	1, 2	

Poz. Item. Поз. Pos.	Nazwa Name of a part Наименование узла Benennung	Numer rysunku Drawing number № чертежа Zeich.Nr	w produkcji... in the production... на производстве... während der Herstellung...		Ilość Quantity К-во шт. Menge	Miejsce montażu Placement No Поз. на рисунке Platzierung Zeich.Nr	Widok poglądowy Drawing Рисунок Zeichnung
			...do ...to ...к ...bis zu	...od ...from .. от ...bis seit			





11	Czujnik NTC stykowy <i>Contact NTC sensor</i> Датчик NTC контактный NTC Temperaturfühler	Z1480.00.91.00 lub / or / или/oder Z1780.00.91.00 $\beta = 3977 \pm 1\%$ $\varnothing 14$			1	2, H2	
12		Z1460.00.90.00 lub / or / или/oder Z1780.00.90.00 $\beta = 3977 \pm 1\%$ $\varnothing 18$			2	1, 2	
13	Podzespół ociekacza <i>Subassembly of the drainboard</i> Сборник для конденсата Tropffilter	Z1800.00.09.00			1	1, 2	



14	Uszczelka wentylatora <i>Gasket of a fan</i> Прокладка вентилятора Dichtung Ventilator	Z4610.05.00.02			1	1, 2	
17	Rura sprężysta DN63 <i>Elastic pipe DN63</i> Гибкая труба DN63 Elastischen Rohr DN63	Z4990.00.00.10			1	1, 2	
18	Uszczelka zespołu mieszającego <i>Gasket of a rotary unit</i> Прокладка смесительного узла Dichtung – Mischerkomplex	Z0720.05.00.01			1	1, 2	
19	Syfon <i>Siphone</i> Сифон Siphon	Z4350.09.01.00	12.2018		1	1, 2	
		Z4350.09.01.00/L		01.2019			

Poz. Item. Поз. Pos.	Nazwa Name of a part Наименование узла Benennung	Numer rysunku Drawing number № чертежа Zeich.Nr	w produkcji... in the production... на производстве... während der Herstellung...		Ilość Quantity К-во шт. Menge	Miejsce montażu Placement No Поз. на рисунке Platzierung Zeich.Nr	Widok poglądowy Drawing Рисунок Zeichnung
			...do ...to ...к ...bis zu	...od ...from .. от ...bis seit			

20	Naczynie wyrównawcze 8L <i>Expansion Lessel 8 l</i> <i>Расширительный бак 8 л</i> <i>Ausdehnungsgefäß 8 l</i>	Z0720.08.00.00			1	1, 2	
21	Silnik zaworu trójdrożnego <i>Engine of 3-way valve</i> <i>Двигатель трёхходового клапана</i> <i>Dreiwegeventilmotor</i>	Z1480.01.05.00 element hydrobloku element of hydraulic group элемент гидроблока Hydroblockelement			1	2, H2	
22	Zawór różnicowy by-pass HDS 15-300 <i>Differential valve by-pass HDS 15-300</i> <i>Дифференциальный клапан байпас HDS 15-300</i> <i>Differenzventil By-Pass HDS 15-300</i>	Z1080.01.06.00 element hydrobloku element of hydraulic group элемент гидроблока Hydroblockelement			1	H1	
23	Czujnik przepływu w.u. <i>Domestic water flow switch</i> <i>Датчик потока хозяйственной воды</i> <i>Wasser-Durchfluss-sensor</i>	Z0700.01.09.00 PA66GF 304 element hydrobloku элемент гидроблока Hydroblockelement			1	2, H2	
25	Bezpiecznik termiczny 115°C <i>Thermal fuse 115°C</i> <i>Термический предохранитель 115°C</i> <i>Thermosicherung 115°C</i>	Z4350.04.05.00			1	1, 2	

Poz. Item. Поз. Pos.	Nazwa Name of a part Наименование узла Benennung	Numer rysunku Drawing number № чертежа Zeich.Nr	w produkcji... in the production... на производстве... während der Herstellung...		Ilość Quantity К-во шт. Menge	Miejsce montażu Placement No Поз. на рисунке Platzierung Zeich.Nr	Widok poglądowy Drawing Рисунок Zeichnung
			...do ...to ...к ...bis zu	...od ...from .. от ...bis seit			

30a	Korpus zaworu trójdrożnego 3-way valve body Корпус трёхходового клапана Dreiwegeventilskorps	Z2450.60.01.00			1	2, H2	
	Obowiązuje w naprawach gwarancyjnych / For - guarantee repairs Только для гарантийных ремонтов / Gültig bei Reparatur wehrend						
31	Płytowy wymiennik ciepła woda-woda Plate water – water heat exchanger Пластинчатый теплообменник горячая вода-вода Wasser-Wasser Plattenwärmetauscher	Z1410.01.20.00			1	H2	
32a	Korpus zaworów Body of valves Корпус клапанов Ventilskorps	Z2450.60.02.00			1	H2	
37	Uszczelka Gasket Прокладка Dichtung	Z2450.60.00.14			1	H2	






Rys./Draw./Рис./Zeich. 4

Panel sterowania NEXSYS
Control Panel NEXSYS
Панель управления NEXSYS
Steuerer NEXSYS

Miejsce montażu <i>Placement No</i> <i>Поз. на рисунке</i> <i>Platzierung Zeich.Nr</i>	Panel sterowania NEXSYS <i>Control Panel NEXSYS</i> <i>Панель управления NEXSYS</i> <i>Steuerer NEXSYS</i>
WKD 499x.00.00.00 – “PWM”	4990.20.00.00
WKD 501x.00.00.00 –“INT”	5010.20.00.00
WKJ 500x.00.00.00 – “PWM”	5000.20.00.00
WKJ 502x.00.00.00 –“INT”	5020.20.00.00

	PWM	INT
Kotły dwufunkcyjne <i>Combi boiler</i> котлы двухконтурные <i>Kombikessel</i>	<p>4990.20.00.00</p> <p>Rys./Draw. /Рис./Zeich. 4A</p>	<p>5010.20.00.00</p> <p>Rys./Draw. /Рис./Zeich. 4B</p>
	<p>5000.20.00.00</p> <p>Rys./Draw. /Рис./Zeich. 4C</p>	<p>5020.20.00.00</p> <p>Rys./Draw. /Рис./Zeich. 4D</p>
Kotły jednofunkcyjne <i>System boiler</i> котлы одноконтурные <i>Heizkessel</i>		





Poz. Item. Поз. Pos.	Nazwa Name of a part Наименование узла Benennung	Numer rysunku Drawing number № чертежа Zeich.Nr	w produkcji... in the production... на производстве... während der Herstellung...		Ilość Quantity К-во шт. Menge	Miejsce montażu Placement No Поз. на рисунке Platzierung Zeich.Nr	Widok poglądowy Drawing Рисунок Zeichnung
			...do ...to ...к ...bis zu	...od ...from ...от ...bis seit			

P1	Płyta sterownika <i>Control board</i> <i>Плата управления</i> <i>Steuerplatte</i>	Z4830.20.01.00			1	4	
	Obudowa sterownika <i>Controller casing</i> <i>Кожух командоконтроллера</i> <i>Steuergehäuse</i>	Z4830.20.10.00			1	1, 2, 4	
P2	Przewód przyłączeniowy <i>Power lead</i> <i>Присоединительный провод</i> <i>Anschlussleitung</i>	Z4830.20.21.00			1	4A, 4B, 4C, 4D	





Poz. Item. Поз. Pos.	Nazwa Name of a part Наименование узла Benennung	Numer rysunku Drawing number № чертежа Zeich.Nr	w produkcji... in the production... на производстве... während der Herstellung...		Ilość Quantity К-во шт. Menge	Miejsce montażu Placement No Поз. на рисунке Platzierung Zeich.Nr	Widok poglądowy Drawing Рисунок Zeichnung
			...do ...to ...K ...bis zu	...od ...from .. OT ...bis seit			

		Z4830.20.21.00/DE/GB					
P3A	Wiązka przewodów X11 Zasilanie pompy i wentylatora	Z4830.20.31.00			1	4A, 4C PWM	
P3B	Wiring harness X11 Пучок проводов X11 Kabelbaum X11	Z4890.20.31.00				4B, 4D INT	
P4A	Przewód X10 Przewód zaworu trójdrogowego Wire X10	Z4830.20.23.00			1	4A, 4B Kotły dwufunkcyjne Combi boiler Двухконтурные котлы Kombikessel	





Poz. Item. Поз. Pos.	Nazwa Name of a part Наименование узла Benennung	Numer rysunku Drawing number № чертежа Zeich.Nr	w produkcji... in the production... на производстве... während der Herstellung...		Ilość Quantity К-во шт. Menge	Miejsce montażu Placement No Поз. на рисунке Platzierung Zeich.Nr	Widok poglądowy Drawing Рисунок Zeichnung
			...do ...to ...к ...bis zu	...od ...from ...от ...bis seit			

P4C	Провод X10 Leitung X10	Z5000.20.23.00				4C, 4D Kotły jednofunkcyjne System boiler Одноконтурные котлы Heizkessel	
P5	Przewód zerujący Grounding wire Нулевой провод Nulleitung	Z4830.20.30.00			1	4A, 4B, 4C, 4D	
P6	Wiązka przewodów X3 Przyłącze RT,OT i OTS Wiring harness X3 Пучок проводов X3 Kabelbaum X3	Z4830.20.24.00			1	4	
P7	Wiązka przewodów X5 Zespół przewodu czujników NTC Wiring harness X5 Пучок проводов X5 Kabelbaum X5	Z4990.20.25.00			1	4A, 4B Kotły dwufunkcyjne Combi boiler Двухконтурные котлы Kombikessel	
		Z5000.20.25.00				4C, 4D Kotły jednofunkcyjne System boiler Одноконтурные котлы Heizkessel	

Poz. Item. Поз. Pos.	Nazwa Name of a part Наименование узла Benennung	Numer rysunku Drawing number № чертежа Zeich.Nr	w produkcji... in the production... на производстве... während der Herstellung...		Ilość Quantity К-во шт. Menge	Miejsce montażu Placement No Поз. на рисунке Platzierung Zeich.Nr	Widok poglądowy Drawing Рисунок Zeichnung
			...do ...to ...к ...bis zu	...od ...from .. от ...bis seit			

P8A	Wiązka X7 Zespół przewodów czujników NTC i PWM <i>Wiring harness X7</i> <i>Пучок проводов X7</i> <i>Kabelbaum X7</i>	Z4830.20.26.00			1	4A PWM Kotły dwufunkcyjne <i>Combi boiler</i> Двухконтурные котлы <i>Kombikessel</i>	
P8B		Z4890.20.26.00			1	4B INT Kotły dwufunkcyjne <i>Combi boiler</i> Двухконтурные котлы <i>Kombikessel</i>	
P8C		Z4840.20.26.00			1	4C PWM Kotły jednofunkcyjne <i>System boiler</i> Одноконтурные котлы <i>Heizkessel</i>	
P8D		Z4900.20.26.00			1	4D INT Kotły jednofunkcyjne <i>System boiler</i> Одноконтурные котлы <i>Heizkessel</i>	

Poz. Item. Поз. Pos.	Nazwa Name of a part Наименование узла Benennung	Numer rysunku Drawing number № чертежа Zeich.Nr	w produkcji... in the production... на производстве... während der Herstellung...		Ilość Quantity К-во шт. Menge	Miejsce montażu Placement No Поз. на рисунке Platzierung Zeich.Nr	Widok poglądowy Drawing Рисунок Zeichnung
			...do ...to ...к ...bis zu	...od ...from .. от ...bis seit			

P10	Wiązka X4 Zespół przewodu zaworu gazowego i wentylatora <i>Wiring harness X4</i> <i>Пучок проводов X4</i> <i>Kabelbaum X4</i>	Z4830.20.27.00			1	4A, 4B, 4C, 4D	
P11	Przewód zerujący o2 <i>Grounding wire o2</i> <i>Нулевой провод o2</i> <i>Nulleitung o2</i>	Z4890.20.30.00			1	4B, 4D	
P15	Przewód ogranicznika <i>Wire of temperature limiter</i> <i>Провод ограничителя</i> <i>Begrenzerleiter</i>	Z4830.00.41.00			1	4	
P16	Podz. przewodu zapalacza <i>Subassembly of igniter wire</i> <i>Провод зажигания</i> <i>Zünderleitung</i>	Z4990.20.29.00			1	4	

Miejsce montażu Placement No Поз. на рисунке Platzierung Zeich.Nr			Rys./Draw. /Рис./Zeich. : 1,H1		Rys./Draw. /Рис./Zeich. :2,H2		
			EcoCondens Crystal Plus-50 Jednofunkcyjny System boiler Одноконтурные котлы Heizkessel		EcoCondens Crystal Plus-50 Dwufunkcyjny Combi boiler Двухконтурные котлы Kombikessel		
	Nazwa / Name Наименование/Benennung	Nr rys. / No. draw № чертежа/Zeich. Nr	Поісć /pcs К-во шт./Menge	Поісć /pcs К-во шт./Menge			
O1	Oring O-ring O-кольцо O-ring	Ø13,95xØ2,62	Z0700.01.00.11	-	4		
O2		Ø17,86xØ2,62	Z0700.01.00.14	7	9		
O3		Ø18xØ2,5	Z0850.07.00.01	-	-		
O4		Ø 35 x 3	Z0700.01.04.22	1	1		
O6		Ø9,25xØ1,78	Z0700.01.00.10	1	1		
O10				-	-		
O11				-	-		
O12		Ø21.89 x 2.62	Z0700.01.01.06	-	-		
O13		Ø2.94 x 2.62	Z0700.01.01.05	1	-		
O15		Ø20xØ3,5	Z4990.02.00.01	-	1		
U1		Uszczelka Gasket Прокладка Dichtung	Ø18,4xØ13x2	Z0850.00.00.05	-	-	
U2			Ø24xØ16x2	Z0370.00.00.09	1	-	
U3			Ø14.8xØ10x2	Z0560.00.00.27	2	1	
U4			Ø24xØ16x2	Z0560.00.00.26	1	1	
U5			Ø18,4xØ13x2	Z0850.00.00.06	-	-	
U6	Ø10,7xØ6,5x1,5		Z0560.00.00.04	1	-		
U7	Ø 85.5 x Ø76 x 2		Z0700.01.04.12	1	1		
U8	Ø 105		Z0950.10.00.12	-	-		
U9	15x2 L=4600mm		Z0700.00.00.13	-	-		
Z1	Zapinka Clamp Замок Spange	I	Z0700.01.00.03	1	1		
Z2		II	Z0700.01.00.04	-	-		
		Ø 18 x Ø30	Z1480.50.04.20	-	-		
Z3		Klips	Z0720.04.00.12	3	4		
Z4		IV	Z0700.01.00.06	-	1		
Z5		Ø9	Z1480.50.00.19	2	2		
Z8		30/20	Z4990.02.00.02	1	1		
W1	Wężyk silikonowy Silicone hose Силиконовый тросик Silikonschlauch	Ø4xØ7 L=700	Z4990.00.00.11	1	1		
W2		Ø6xØ9 L=800	Z4350.00.00.05	1	1		